



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru<http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/ 072 - Э

г. Красноярск, ул. 2 -я
Хабаровская, 4 каб. 12

15.03.2017г

(место выдачи)

(дата выдачи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 165». (МБДОУ «Детский сад № 165»)

(наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 165» - Кривичанина Нина Ивановна.

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Заместитель заведующей по административно – хозяйственной части (АХЧ) – Симонова Елена Леонидовна.

(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

Нами (мною)

Государственным инспектором Енисейского управления Ростехнадзора Крыкса Сергеем Леонидовичем

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

по результатам

Плановой выездной проверки

(вид проверки)

проверки деятельности **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 165»**

проведенной на основании распоряжения (приказа) Енисейского

управления Ростехнадзора от

29.12.2016г

№ № 4883 – р/кр

в период с

13.02.2017г

по

15.03.2017г

по адресу:

Г. Красноярск, пр-т имени газеты Красноярский рабочий, 165 «Б».

Выявлены нарушения обязательных требований.

На основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Вам предписывается:

1. Устранить выявленные нарушения в установленные для этого сроки.

№ п/ п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования, которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
Проверка персонала и технической документации			
1.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство и заместитель ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП п.1.2.3	25.04.2018
2.	Отсутствует перечень основного энергооборудования с датой ввода и последнего капитального (среднего) ремонта, сроки эксплуатации и процент износа.	ПТЭЭП п. 1.8.9	25.04.2018
3.	Отсутствуют копии удостоверений, протоколов о проверке знаний эксплуатирующего, обслуживающего по контрактам электротехнического персонала предприятия ООО	ПТЭЭП п. 1.4.39	25.04.2018

	«Восточно – Сибирские коммунальные системы», ИП Закиров Ф. К.		
4.	Отсутствует должностная инструкция на ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП п.1.2.6	25.04.2018
5.	Отсутствует местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий.	ПТЭЭП п. 1.8.9	25.04.2018
6.	На лицевой стороне РЩ – 0,4кВ отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию, знак электробезопасности.	ПТЭЭП п. 2.12.5, 2.2.20.	25.04.2018
7.	Отсутствует перечень реконструированного и вновь установленного электрооборудования с 2005г.	ПТЭЭП п.1.1.26.	25.04.2018
8.	Отсутствует инструкция по учёту электроэнергии и её рациональному использованию.	ПТЭЭП п. 1.8.1	25.04.2018
9.	Отсутствует перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.8.	25.04.2018
10.	Отсутствует приказ руководителя учреждения о назначении работника из числа электротехнического персонала данного учреждения с группой по электробезопасности не ниже III для присвоения персоналу I группы по	ПТЭЭП п. 1.4.4	25.04.2018

	электробезопасности.		
11.	Отсутствует перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности	ПТЭЭП п. 1.8.2	25.04.2018
12.	Отсутствует список лиц, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования;	ПТЭЭП п. 1.8.2	25.04.2018
13.	Отсутствует журнал учёта присвоения группы I по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.4.4	25.04.2018
14.	Отсутствует оперативный журнал.	ПТЭЭП п. 1.8.9	25.04.2018
15.	Не предоставлены списки ответственных работников энергоснабжающей организации, имеющих право вести оперативные переговоры.	ПТЭЭП п. 1.8.9	25.04.2018
16.	Не предоставлен исполнительный чертеж трассы КЛ-0,4кВ с опорами наружного освещения в масштабе 1:500.	ПУЭ п. 2.4.2.	25.04.2018
17.	Отсутствует график проведения очередных испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, утверждённый ответственным за электрохозяйство.	ПТЭЭП п. 2.12.17	25.04.2018

18.	Предоставленный технический отчёт № 026 ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» от 16.0.2016г, выполнен не в полном объеме, отсутствуют протоколы испытаний на наружное освещение детского сада.	ПТЭЭП п. 2.12.17	25.04.18
19.	В детском саду, по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы (более 25 лет) все технологические системы и электрооборудование не подвергаются техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководителем учреждения (Потребителя), с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.	ПТЭЭП п. 1.6.7.	25.04.2018
Проверка технического состояния электроустановок, их безопасной эксплуатации.			
Электрощитовая (ВРУ-0,4кВ)			
20.	Отсутствует перечень испытанных средств защиты.	ПТЭЭП п. 1.8.2, п. 2.2.21	25.04.2018
21.	Диэлектрические перчатки с истёкшим сроком эксплуатации.	ИП и ИСЗ приложение 8.	25.04.2018
22.	Отсутствует комплект испытанных электрозащитных средств, и средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев, отсутствует аптечка или сумка первой помощи с набором медикаментов, с учетом сроков годности.	ПТЭЭП п. 2. 2. 21, 1.7.15	25.04.2018
23.	Инструкция по охране труда при эксплуатации	ПТЭЭП п. 1.8.8	25.04.2018

	электроустановок, инструкция по обслуживанию э/у электриком не пересматривалась под роспись с 2008г.		
24.	Отсутствует основная схема электроснабжения, на видном месте в помещении электрощитовой.	ПТЭЭП п. 1.8.6	25.04.2018
25.	Открыто проложенные заземляющие проводники незащищены от коррозии и не окрашены в черный цвет.	ПТЭЭП п. 2.7.7	25.04.2018
26.	Отсутствует защитное заземление с помощью сварного присоединения отдельным проводником на общий контур заземления, металлической рамы (косяк) вновь установленной в помещении металлической двери.	ПТЭЭП п. 2.7.6	25.04.2018
27.	На лицевой стороне РИЦ – 0,4кВ отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию, знак электробезопасности.	ПТЭЭП п. 2.12.5, 2.2.20.	25.04.2018
Прачечная			
28.	Отсутствует дополнительное уравнивание потенциалов, соединением между собой все х одновременно доступных прикосновению открытых проводящих корпусов стиральных машин и сторонних проводящих частей путём присоединения отдельным проводником к	ПУЭ п. 1.7.76, п.1.7.83	25.04.2018

	заземлителю.		
Пищеблок			
29.	Отсутствует система дополнительного уравнивания потенциалов металлических корпусов электроплит, металлических столов, моечных ванн путём присоединения отдельными проводниками к заземлителю.	ПУЭ п. 1.7.76,	25.04.2018
30.	Автоматический выключатель к кухонному приводу не защищён от механических повреждений, не укрыт в электрошкаф.	ПУЭ п. 7.1.28	25.04.2018
31.	Отсутствует система дополнительного уравнивания потенциалов металлических корпусов вытяжных шкафов, вентиляционных коробов, путём присоединения отдельными проводниками к заземлителю.	ПУЭ п. 1.7.76, п. 1.7.83	25.04.2018
32.	Над входной дверью входа в детский сад с улицы свисает старая электропроводка с неизолированными жилами.	ПТЭЭП п. 1.2.2	25.04.2018
Склад			
33.	Отсутствует система дополнительного уравнивания потенциалов металлического стола, путём присоединения отдельным проводником к заземлителю.	ПУЭ п. 1.7.76, п. 1.7.83	25.04.2018
Группа « Малышок »			
34.	Отсутствует защитное заземление металлического корпуса ионизатора воздуха.	ПУЭ п. 1.7.76	25.04.2018

35.	Нарушена целостность корпуса вилки ионизатора воздуха.	ПТЭЭП п. 1.2.2	25.04.2018
36.	Штепсельные розетки, установленные во всех спальнях комнатах и игровых помещениях детского сада не имеют защитных устройств, закрывающих гнезда при вынутой вилке.	ПУЭ п. 7.1.49, п. 14.34 СП 31-110-2003.	25.04.2018
Группа « Карамелька »			
37.	Не предоставлен паспорт, сертификат на металлический электронагреватель – полотенцесушитель.	ПТЭЭП п. 1.8.2	25.04.2018
38.	Штепсельные розетки, установленные во всех спальнях комнатах и игровых помещениях детского сада не имеют защитных устройств, закрывающих гнезда при вынутой вилке.	ПУЭ п. 7.1.49, п. 14.34 СП 31-110-2003.	25.04.2018
Уличное освещение			
39.	На лицевой стороне щита управления наружного освещения ЩУНО – 0,4кВ отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования щита, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию, внутри шкафа отсутствует схема электрическая.	ПТЭЭП п. 2.12.5, 2.2.20.	25.04.2018
40.	У центрального входа на стене не укрыт в шкаф автоматический выключатель на местное наружное освещение над входом в здание.	ПТЭЭП п. 1.2.2	25.04.2018

2. В срок до 25.04.2018 направить руководителю Енисейского управления Ростехнадзора письменное уведомление об исполнении предписания с указанием следующих сведений (или приложением надлежаще заверенных копий документов) в качестве подтверждения выполнения требований предписания:

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке или в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору в установленные законодательством сроки.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Крыкса С.Л.

Кривичанина Н.И.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юр. лица)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Предписание выдал (выдали):

Крыкса С.Л.

(ФИО)



(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Заведующий

Кривичанина Н.И.

(подпись, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(дата)

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)