

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску УНД Главного управления
(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)

6600115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, тел. 8(391) 273-13-66 (ond.krsk@yandex.ru)
(указывается адрес места нахождения территориального органа государственного пожарного надзора)

Предписания №1520/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 165»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору И.А. Атылина от «26» июня 2014 года, № 1520, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин «17» июля 2014 года, с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. «23» июля 2014 года, проведена внеплановая проверка государственным инспектором города Красноярска по пожарному надзору Коновой Ольгой Андреевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Здания муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 165» по адресу: г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 165 «Б»

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 165» Кривичаниной Ниной Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и
1	2	3	4
1520/1/1	Ширина эвакуационного выхода на лестницу 3 типа из группового помещения на втором	Пункт 11 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	07.09.2014

	этаже здания (из комнаты №3 помещения 2 по техническому паспорту нежилого здания, составленного по состоянию на 24.12.2010 инв. № 04:401:001517190:0001) менее 0,8 м. (ширина данного выхода в свету 0,65 м.)	Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных учреждений предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов. п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования»; п. 4.1 СНИП II-Л.3-62 «Детские ясли – сады. Нормы проектирования» «При проектировании зданий детских яслей - садов должны учитываться противопожарные требования согласно главе СНИП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»; п. 2 примечания 1 п. 4.2 СНИП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»: «Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м.».	
1520/1/ 2	Ширина эвакуационного выхода на лестницу 3 типа из группового помещения на втором этаже здания (из комнаты №5 помещения 4 по техническому	Пункт 11 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных учреждений предусматривается не менее 2	07.09.2014

	паспорту нежилого здания, составленного по состоянию на 24.12.2010 инв. № 04:401:001517190:0001) менее 0,8 м. (ширина данного выхода в свету 0,65 м.)	эвакуационных выходов. п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования»; п. 4.1 СНИП II-Л.3-62 «Детские ясли – сады. Нормы проектирования» «При проектировании зданий детских яслей – садов должны учитываться противопожарные требования согласно главе СНИП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»; п. 2 примечания 1 п. 4.2 СНИП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»: «Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м.»	
1520/1/3	Ширина эвакуационного выхода на лестницу 3 типа из группового помещения на втором этаже здания (из комнаты №15 помещения 3 по техническому паспорту нежилого здания,	Пункт 11 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных учреждений предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов. п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ	07.09.2014

	составленного по состоянию на 24.12.2010 инв. № 04:401:001517190:0001) менее 0,8 м. (ширина данного выхода в свету 0,65 м.)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования»; п. 4.1 СНиП II-Л.3-62 «Детские ясли – сады. Нормы проектирования» «При проектировании зданий детских яслей – садов должны учитываться противопожарные требования согласно главе СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»; п. 2 примечания 1 п. 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»: «Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м.».	
1520/1/4	Из музыкального зала на первом этаже здания (комната № 1 помещение №1 по техническому паспорту нежилого здания, составленного по состоянию на 24.12.2010 инв. № 04:401:001517190:0001) отсутствует второй эвакуационный выход.	Пункт 11 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных учреждений предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов.	07.09.2014

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19